



МРСК  
СИБИРИ  
ОМСКЭНЕРГО

Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»  
644037, Российская Федерация, Омская область,  
г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1  
тел.: 8 (3812) 35-58-94, факс: 8 (3812) 22-03-69  
E-mail: omskenergo@om.mrsks.ru

24.03.2015 № 1.5/20-28/2423-цех

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Филиал "Омскэнерго"



Генеральному директору  
НПО «Мир»  
А.Н. Беляеву  
ул. Успешная, 51  
г. Омск, 644105

О применение измерительных  
устройств

Уважаемый Александр Николаевич!


В 2014 году на четырех объектах филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» (ПС 110/10кВ «Надеждинский ТПК», ПС 110/35/10кВ «Ачайская оросительная», ПС 110/35/10кВ «Русская Поляна», ПС 110/10кВ «Амурская») был реализован ряд новых технических решений при внедрении системы АСДУ-Э. Одним из них было применение многофункциональных устройств МИР КПР-01М в качестве цифровых измерительных преобразователей и устройств телемеханики.

В качестве основного и резервного каналов связи был предусмотрен выделенный канал Ethernet с протоколом передачи данных в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, и, как показала опытная эксплуатация, многофункциональное измерительное устройство МИР КПР-01М успешно обеспечило задачу резервирования сбора данных с полевых устройств с использованием кольцевой архитектуры построения локальной вычислительной сети на подстанции и весь необходимый функционал задач телемеханики, технического учета электроэнергии, осциллографирования, контроля параметров качества электроэнергии.

В ходе опытной эксплуатации была проверена техническая возможность работы многофункциональных измерительных устройств МИР КПР-01М как с контроллерами МИР К-51М (производства НПО «МИР»), так и с контроллерами ARIS C303 (ARIS C303-BDFU UUUU UJZZ ZZZZ) (производства ООО «Прософт-Системы»).

Подводя итоги опытной эксплуатации, рекомендуем использование многофункциональных измерительных устройств МИР КПР-01М в дальнейших проектах.

Заместитель директора  
по техническим вопросам –  
главный инженер

 С.В. Капитонов

Кочкин А.В.  
355-923